

# **Aktuelle Informationen und Sachstandsbericht**

## **zum Störfall in der Trinkwasserversorgung**

## D Aktuelle Maßnahmen

### Rechte Kammer der Entsäuerungsanlage/1. Halbjahr 2018:

- Abdichtungsarbeiten gesamte Kammer
- neuer Innenputz Vorkammer
- Begehung Expertengremium und „fachliche Freigabe“
- Außerplanmäßig: Austausch defekte Pumpe
- Reinigung und Desinfektion durch Fachunternehmen
- mehrere Probenahmen ohne Befund



#### Zwischenergebnis:

- **Wiederinbetriebnahme der Kammer am 26.5. erfolgt**
- Intensive Beobachtung/ Beprobung über mehrere Wochen  
Dauer: voraussichtlich bis Juli 2018
- danach:
- Entscheidung über weitere Vorgehensweise



läuft



Austausch der defekten Pumpe



Begehung durch das Expertengremium